| M153 - Programm des Bayerischen Landesamtes für Umwelt | Version 01/2010 |
|---|---|
| IB Finster | |

**Qualitative Gewässerbelastung**

| Projekt : BG Langäcker Geiselwind | Datum : 27.05.2019 |
|---|---|

| Gewässer (Anhang A, Tabelle A.1a und A.1b) | Typ | Gewässerpunkte G |
|---|---|---|
| Ebrach | G 5 | G = 18 |

| Flächenanteile $f_i$ (Kap. 4) | | | Luft $L_i$ (Tab. A.2) | | Flächen $F_i$ (Tab. A.3) | | Abflussbelastung $B_i$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flächen | $A_u$ in ha | $f_i$ n. Gl.(4.2) | Typ | Punkte | Typ | Punkte | $B_i = f_i \cdot (L_i+F_i)$ |
| Gebäude im BG | 0,578 | 0,467 | L 1 | 1 | F 2 | 8 | 4,21 |
| Gärten | 0,161 | 0,13 | L 1 | 1 | F 1 | 5 | 0,78 |
| Pflaster privat | 0,129 | 0,104 | L 1 | 1 | F 3 | 12 | 1,36 |
| Pflaster Straße | 0,152 | 0,123 | L 1 | 1 | F 3 | 12 | 1,6 |
| Asphalt Straße | 0,175 | 0,141 | L 1 | 1 | F 3 | 12 | 1,84 |
| Grün öffentlich | 0,042 | 0,034 | L 1 | 1 | F 1 | 5 | 0,2 |
| | $\Sigma$ = 1,236 | $\Sigma$ = 1 | Abflussbelastung B = Summe ($B_i$) : | | | | B = 9,98 |

| maximal zulässiger Durchgangswert $D_{max}$ = G/B | $D_{max}$ = |
|---|---|

| vorgesehene Behandlungsmaßnahmen (Tabellen: A.4a, A.4b und A.4c) | Typ | Durchgangswerte $D_i$ |
|---|---|---|
| kein | D | |
| | D | |
| | D | |

| Durchgangswert D = Produkt aller $D_i$ (siehe Kap 6.2.2) : | D = |
|---|---|
| Emissionswert E= B · D | E = |

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, da B = 9,98 <= G = 18